

LEGENDA

Rete elettrica di ILLUMINAZIONE

- n. 2 TUBI diam. 125mm. di contenimento cavo elettrico per B.T.
- - - - - TUBO diam. 90mm. di contenimento cavo elettrico per derivazioni d'utenza
- - - - - n. 2 TUBI diam. 125mm. di contenimento cavo elettrico per M.T.
- - - - - TUBO diam. 125mm. di contenimento cavo per T.L.C
- POZZETTO di Derivazione 70*70*100
- ARMADIO stradale

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- TUBO diam. 90mm. di contenimento cavo elettrico per P.I
- Punto Luce h. 9 mt. 100W.sodio A.P.
- Punto Luce esistente



COPIA

ACQUEDOTTO di PADOVA - AMAG-

A' LEGATO ALLA DELIB. CONS.
N. 98 DEL 27/03/03
IL PRESIDENTE
Eco GENNAIRELLI

IL SEGRETARIO CENTRE
Eco GIUCIAMI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Eco arch. Lorella Dreesanello

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA
Eco arch. Fittorio Zanella

P.di L. di AREA RESIDENZIALE, SITA A VICENZA, IN VIA DALL'ACQUA tav. n° 7

Titolo dell'elaborato: SOTTOSERVIZI: Rete Elettrica + P.Illuminazione

Progettista: *[Signature]*

Committente: *[Signature]*

SCALA: 1:500

